

Al Comune di Santa Luce

c.a. Sindaco

p.c. Ufficio Tecnico

Piazza della Rimembranza, 19

56040 – Santa Luce (PI)

PEC: [pec.comune.santaluce@legismail.it](mailto:pec.comune.santaluce@legismail.it)

**OGGETTO:** Trasmissione della documentazione a seguito dell'avvio del procedimento urbanistico per la redazione del POC del Comune di S. Luce ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 65/2014, agli enti ed organismi pubblici tenuti a fornire gli apporti tecnici ed agli enti ed organi pubblici competenti alla emanazione di pareri, N.O. o assensi di cui all'art. 1, comma 4, lett. c) e d) della L.R. 65/2014.

**- Contributo tecnico -**

In merito alla Vs. richiesta, relativa all'ottenimento del parere di competenza per i servizi gestiti da ASA, quest'Azienda comunica che dopo aver esaminato la documentazione progettuale allegata esprime il proprio **contributo tecnico**.

Allo stato attuale, la situazione del servizio idrico del comune di Santa Luce, in relazione alle fonti di approvvigionamento (sorgenti e pozzi) e alle reti di distribuzione è da considerarsi in un equilibrio precario ma sufficiente in tutto l'arco dell'anno, ad esclusione del periodo estivo quando a causa delle riduzioni delle piogge, (vedi crisi idrica degli ultimi anni), e all'aumento dell'incidenza demografica fluttuante ne deriva un consistente incremento dei consumi.

In considerazione di quanto sopra detto, esaminata la documentazione da Voi trasmessa dalla quale si evince quanto segue:

Località	ab. max.
- Santa Luce	61
- Pieve di Santa Luce	45
- Pastina	48
- Pomaia	48

**A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A**

Capitale sociale interamente versato € 28.613.406,93  
C.F. e P.I. Registro Imprese della Maremma e del Tirreno n. 01177760491 - R.E.A. n. 103940  
Sede Legale: Via del Gazometro, 9 - 57122 Livorno



Fax +39 0586 246515 - **Commerciale** da rete fissa e mobile 800 010 303

**Pronto Intervento** da rete fissa e mobile: servizio idrico e fognatura 800 139 139 - **Servizio gas** 800 417 417

www.asaspa.it - PEC: [asaspa.protocollo@legismail.it](mailto:asaspa.protocollo@legismail.it) - Sportello on-line per le operazioni commerciali: [www.asaspa.it/web/asasi](http://www.asaspa.it/web/asasi)

 @ASA\_SpA  ASA spa



- |  |      |
|--|------|
| - Villaggio turistico “La Pieve” (solo incremento)                               | 50   |
| - Villaggio turistico “Il Gelso” (cambio di destinazione d’uso, solo incremento) | 25   |
| - altre trasformazioni   | 50AE |

per un valore massimo di 327 unità.

Pertanto per salvaguardare l’alimentazione idrica agli utenti esistenti e garantirla a quelli futuri saranno necessari i seguenti lavori :

- opere di captazione per la ricerca di nuova risorsa idrica (almeno 2 l/sec.);
- realizzazione di collegamenti dei/l nuovi/o pozzi/o agli attuali impianti con contestuale adeguamento degli stessi (serbatoi);
- potenziamento di tratti di rete ricadenti nelle aree sopra riportate, soggette agli interventi di espansione.

Le opere idrauliche riguardanti la ricerca di nuova risorsa, gli adeguamenti degli impianti e del potenziamento delle reti saranno a carico dei soggetti attuatori degli interventi urbanistici.

Per quanto riguarda i criteri progettuali di fattibilità delle opere idrauliche, questi saranno definiti nella fase di presentazione delle richieste di nulla osta, relative agli interventi di urbanizzazione, che dovranno pervenire ad ASA, in qualità di gestore del servizio idrico integrato, per il rilascio del relativo parere di competenza.

Relativamente alle necessità, inerenti le infrastrutture necessarie alle future implementazioni urbanistiche e a quelle di adeguamento per implementazioni delle attuali urbanizzazioni o comunque non adeguate anche alle necessità attuali, è doveroso indicare che in tutte e quattro le frazioni, saranno necessari degli interventi atti al miglioramento complessivo del sistema fognario e depurativo, mediante realizzazioni specifiche di impianti adeguati alla necessità, adeguamenti degli attuali impianti esistenti magari ottimizzando la loro funzione come impianti di raccolta e spinta in un nuovo e adeguato impianto oppure ipotizzando nella specifica situazione di “La pieve di Santa Luce” il conferimento mediante una/due Stazioni di sollevamento all’impianto di Depurazione di Orciano Pisano previo accordo con l’Amministrazione Locale.

Restiamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento ed informazione.

Distinti saluti.